

**План устранения выявленных нарушений обязательных требований
по результатам плановой проверки БДОУ г. Омска
«Детский сад № 206 комбинированного вида» 2025 год**

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения	
Предписание об устранении выявленных нарушений № 18/ПВ 03.02.2025 (срок исполнения 20.02.2026 г.)			
1	Оборудовать физкультурную площадку на территории дошкольного учреждения	20.02.2026 г.	При наличии финансирования
2	Оборудовать теневой навес на групповой площадке группы «Колобок»	20.02.2026 г.	При наличии финансирования
3	Обеспечить исправную работу приточно-вытяжную системы вентиляции на пищеблоке и в постирочной	20.02.2026 г.	При наличии финансирования
4	Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7, СП 2.4.3648-20 (после проведения ревизии кровли), согласно акту обязательного профилактического визита № 18/ПВ от 03.02.2025 г.	Ревизия кровли 02.2025 г. Отделка стен, потолка 20.02.2026 г.	При наличии финансирования
5	Обеспечить оконные блоки без трещин и дефектов, обеспечить открывание рам для организации проветривания и чистки оконных стекол, проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, согласно акту обязательного профилактического визита № 18/ПВ от 03.02.2025 г.	20.02.2026 г.	При наличии финансирования
6	Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых групп: «Малышок», «Светлячок», «Теремок», «Солнышко», «Ягодка», «Родничок», «Росток», «Колобок» - в соответствии с гигиеническими нормами (не менее 400 ЛК) - п. 2.8.1. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»	20.02.2026 г.	При наличии финансирования

7	Обеспечить использование одного типа ламп в групповой группы «Светлячок» - п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 светильники люминесцентные и светодиодные	20.08.2025 г.	Внебюджетные средства
8	В группе «Малышок» в туалетной заменить у умывальную раковину с трещиной – п.2.4.11, 3.1.7	20.08.2025 г.	Внебюджетные средства
9	Привести отделку помещений медицинского блока в соответствии с требованиями законодательства (потолка в процедурном кабинете, потолка и стен в изоляторе)	20.02.2026 г.	При наличии финансирования
Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 126/1/1 от 29.03.2022 г.			
10	На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках предусмотреть аварийное освещение	31.12.2025 г.	При наличии финансирования
Акт проверки 20.10.2023			
11	Осуществить оснащение объекта охранной сигнализацией	31.12.2025	При наличии финансирования
12	Оборудовать объект внутренней системой непрерывного видеонаблюдения с учетом расположения критических элементов, с обеспечением архивирования и хранения данных в течение одного месяца	31.12.2025	При наличии финансирования
13	Оборудовать объект и территорию объекта автономной системой оповещения и управления эвакуацией, оборудованной источниками бесперебойного электропитания либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, с учетом необходимости обеспечения уровня громкости, формируемого звуковыми и речевыми оповещателями, выше допустимого уровня шума.	31.12.2025	При наличии финансирования
14	Оборудовать на входной калитке устройства, обеспечивающие контроль доступа (домофон)	31.12.2025	При наличии финансирования

Заведующий _____ М.Э. Мищенко