

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 081

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад № 206.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644121, г. Омск, ул. С.Стальского, д.9А,
тел. (3812) 419-653, mdoy206@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1992,7 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9425,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1980, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.07.2016 г., капитального – не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 206 комбинированного вида»; БЛОУ г. Омска ««Детский сад № 206 комбинированного вида»
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644121, г. Омск, ул. С.Стальского, д.9А, тел. (3812) 419-653, mdoy206@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации г. Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 230, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: по улице Лобкова имеется остановка общественного транспорта автобусов и маршрутных такси «Техникум» (наличие бордюра, дефекты покрытия (провал асфальта)), автобусы: № 5,71,100,109,117,122,155,168,198 и маршрутные такси: № 5,51(341),69(369), 103,201,207(110),215,307,317, 330,335,339,346,350,358,368,371,374,382, 385, 399,409,418,424,430(Ш), 568, 777

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 378 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 4-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), бордюры, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		10-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		16-23
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДУ		24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		25-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		30-37
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		38

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
в настоящее время доступен условно - ДУ**

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Расширить калитку до 0,9м. Устранить препятствие. Оборудовать стрелки навигации и знаки доступности. Устранить препятствия в виде бордюров и пожарных	Октябрь 2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				колодцев.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		«Зона ответственности» Администрации ЛАО г. Омска	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Лестница (наружная): Устранить провалы грунта. Восстановить геометрию	2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>ступеней. Устранить дефекты покрытия ступеней. Краевые ступени выделить цветом. Оборудовать боковые и разделительный поручни (0,9м), а также дополнительные поручни на высоте- 0,7м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. Предусмотреть расширение входной площадки до размеров не менее 2,2 x 2,2м. Оборудовать навес и антискользящее покрытие. Входная и двери тамбура: понизить</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>пороги до 1,4см. На входной двери оборудовать смотровую панель (нижняя часть должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола). Предусмотреть контрастную маркировку на смотровой панели в виде желтого круга диаметром 20 см.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. Предусмотреть специальные</p>	2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				таблички доступности.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Таблички при входе в здание, на группе и в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,35м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Установить мнемосхему на центральном входе здания.	2017 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни	1				
4.8. Пандусы		1		Оборудовать пандус. Максимальная высота одного	2017 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%)</p> <p>Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5x1,5 м.</p> <p>По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.</p> <p>Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса.</p> <p>Допускается для</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,5 и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Туалетная комната: расширить дверь до 0,9м, понизить порог до 1,4см. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м.	2018 г.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Двери в коридорах: расширить до 0,9м. музыкальный зал, игровая: расширить двери до 0,9м, понизить порог до	2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				1,4см.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			7		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
зрения (слабовидящих).					
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Проинструктировать персонал	2016 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			34		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			34		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			100		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, ремонт капитальный

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ 2016-2020 гг. _____
в рамках исполнения _____ п.3.6 Паспорта доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДЧ-В _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ <http://zhit-vmeste.ru> .
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "18" июля 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "19" июля 2016 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от " 25 " июля 2016 года № 27 .

Руководитель



(подпись)
МП

Ф.В. Мухомов

(инициалы, фамилия)

Дата " 25 " июля 2016 года