

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код *

KHM 55220061000201801156 от 29.03.2022



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. С. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90,

tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 126/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Омска «Детский сад № 206 комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюк Ивана
Петровича от 29.03.2022 № 126

в период с «04» апреля 2022 г. по «06» апреля 2022 г.

государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска
по пожарному надзору Бариновой Анастасией Викторовной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие по
адресу: 644121, Омская область, город Омск, улица Сулеймана Стальского, 9А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал: заведующий Мищенко Маргарита Эдуардовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре	(п. 17 п.п. «Б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	01.02.2023	
2	помещения пищеблока, складское помещение № 54 на поэтажном плане 1 этажа (категории ВЗ, площадью 11 м ²) не отделено противопожарными перегородками I-го типа	(ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 свода правил 4.13130.2013);	01.02.2023	
3	на путях эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	(ч.ч. 1,3 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 свода правил 1.13130.2020)	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которого возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Муенин М.Д.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Муенин
(подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
майор внутренней службы
Барина А.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Барина
(подпись)